

**CATRE
COMUNA VALCANI**

adresa: **STRADA VALCANI, Nr. 222, Cod postal 307153,
Loc. VALCANI, Jud. TIMIS**

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 260537490 / 20.03.2019 pentru obiectivul **ASFALTARE STRAZI IN COMUNA VALCANI, DS18, DS20, DS21, JUDETUL TIMIS** de la adresa: **STRADA Intravilan, Nr. CF402516, 402518, Loc. VALCANI, Jud. TIMIS, TEL..**

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 260537490 / 04.04.2019
fara / cu urmatoarele conditii:**

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
- Pe amplasamentul studiat exista LEA 20kV si LEA 0,4. Inainte de inceperea lucrarii se va solicita delegat din partea E-Distributie Banat SA pentru predarea amplasamentului. Se va asigura un gabarit minim de 7m intre nivelul viitor al drumului si conductoarele ce supratraverseaza in acest moment drumul, iar in cazul in care latimea drumului se va modifica, fata de situatia existenta, stalpii existenti (proprietatea E-Distributie Banat) de pe traseul propus de dumneavoastra se vor repositiona in afara zonei de protectie a drumului, cu suportarea cheltuielilor de catre beneficiarul care dezvolta zona respectiva. Nu se vor executa sapaturi la o distanta mai mica de 1 m in plan orizontal fata de fundatia stalpilor existenti.. In cazul in care doriti sa instalati indicatoare de siguranta rutiera, amplasarea acestora se poate realiza doar in afara zonei de siguranta a liniilor electrice aeriene existente in zona. La lucrari cu utilajese va pastra distanta de 0,6m fata de conductoarele electrice de 0,4 kV si 2m fata de conductoarele LEA 20KV.**
- Traseele retelelor electrice din planșa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **UO MTJT TIMISOARA EXTERNE** asigura asistenta tehnica suplimentara **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **UO MTJT TIMISOARA EXTERNE** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO MTJT TIMISOARA EXTERNE** aviz tehnic de racordare **

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA ☒

NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă

DA ☐

NU ☒

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de rețele in JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.



Legenda:

- * 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"
- * 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare
- ** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
- *** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Banat SA**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de **74,97 lei**, s-a achitat cu chitanta nr. **180 / 21.03.2019**
- Prezentul aviz este valabil pana la data de **12.03.2020**
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de **UO MTJT TIMISOARA EXTERNE**

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Verificat

ing. DANIEL DANILU

ISR,

ing. DANIEL DANILU

Intocmit,

BOBACIU DANIEL





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Nr. 1537/21.03.2019

COMUNA VALCANI

Valcani, nr. 222, jud. Timiș

Ca urmare a solicitării depuse de **COMUNA VALCANI** pentru proiectul „*Asfaltare străzi în comuna Valcani, DS 18, DS 20, DS 21, județul Timiș*”, propus a fi amplasat în Valcani, CF 402516-Valcani, nr.cad 402516, CF 402518-Valcani, nr.cad 402518, CF 402511-Valcani, nr.cad 402511, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 2851 RP/15.03.2019,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism conform CU nr. 1 din 12.03.2019 și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

Având în vedere că:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- proiectul propus **nu intra** sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide:

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Titularul are obligația:

- respectării **art. 71 (1) din OUG nr. 195/2005** aprobată cu modificări prin **Legea nr. 265/2006**, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

“*Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora*”;

- amplasării organizării de șantier cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- de a nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- respectării prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- respectării nivelului de zgomot maxim admis conform prevederilor SR 10009/2017;
- pentru deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcții/demolări, beneficiarul are obligația de a asigura valorificarea/eliminarea acestora prin mijloace proprii sau să predea deșeurile unor agenți economici autorizați să desfășoare activități de valorificare/eliminare, conform Legii 211/2011(r) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.



p. Șef Serviciu AAA: Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Daniela FIȚU

21.03.2019/ora 14,41





S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/8926/1997

CIF: RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Divizia: **ACCES SI TRANSPORT ROMANIA**

Departamentul: **PROIECTARE & INVENTAR A RETELEI PASIVE**

Compartimentul: **PROIECTARE RETEA PASIVA NORD**

Data: 29.03.2019

Aviz nr: 296

Numar de inregistrare: / 22.03.2019

Către:

COMUNA VALCANI

AVIZ FAVORABIL

Ca urmare a documentației dvs. depusă la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - Centrul de Operațiuni TM-CS, numită în continuare TELEKOM, înregistrată sub nr. / 22.03.2019, privind lucrarea „**ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA VALCANI, DS18, DS20, DS21, JUDEȚUL TIMIȘ**”, comuna Valcani, satul Valcani CF 402516, 402518, 402511 Valcani, județul Timiș conform documentației depuse, vă comunicăm următoarele:

În limita zonei studiate pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, **TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS** nu are amplasate rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările propuse pentru construire.

Având în vedere această situație, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS este de acord cu executia lucrarilor proiectate conform documentatiei prezentate.

Pentru rețelele tehnico-edilitare (bransamente la utilități) aferente acestui obiectiv, proiectate în afara perimetrului studiat - beneficiarul va obține avizul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, în baza unei documentații tehnice de specialitate.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Avizul a fost achitat cu ordin de plată nr.

Responsabil Avize Tehnice

ILIEȘIU MIHAI

29.03.2019

